

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

Новгородская область Великий Новгород, ул. Большая Московская д.67 а тел. 66-27-94

Отдел надзорной деятельности по Великому Новгороду
Великий Новгород ул. Псковская, 171 корп. 3 тел.765-124, 765-127

**Предписание № 34/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением
математики»

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Великого Новгорода по пожарному надзору № 34 от « 26 » января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 мин. 02 февраля 2015 г. по 15 ч. 30 мин. 12 февраля 2015 г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Великому Новгороду капитаном внутренней службы Брацило Николаем Владимировичем. – МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики» по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 6 корп. 4 совместно с заместителем директора Хвалева Татьяной Викторовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П р е д п и с а н и я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает в здании школы (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1) дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	Ст. 83 ч. 7 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2015 года	
2.	Расход воды на внутреннее пожаротушение (внутренний противопожарный водопровод) не соответствует нормативным требованиям (составляет менее 1,86 л/с вместо нормативного 2,5 л/с в соответствии с протоколом	Ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл. 1 поз 4 свода правил СП 4.13130.2009 Системы противопожарной	01.08.2015 года	

	испытаний № 11-15 ВПВ)	защиты «Внутренний противопожарный водопровод»		
3.	Предел огнестойкости заполнения проемов в противопожарной преграде менее EI 30 (деревянные двери, отделяющие помещения прачечной и гладильной в здании Ф 1.1 на первом этаже)	ст. 4 ст. 6 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 ст. 88 п.1, 2, 3, табл. 23, 24; Свод правил СП 4.131.30.2013 п. 4.2, п.5.2.6	01.08. 2015 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ « О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор отдела надзорной деятельности
по Великому Новгороду - Государственный инспектор
Великого Новгорода по пожарному надзору**



Н.В. Брацило

«12» 02 2015г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«12» 02 2015г.

(должность, фамилия, инициалы)