



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Новгородской области**

\*173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,  
http://www.gugo-novobl.natm.ru, e-mail: gugo\_novobl@mail.natm.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171 корп. 3 тел. (816-2) 76-51-21, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности по Великому Новгороду**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,  
тел. (816-2) 76-51-27, тел./факс. (816-2) 76-51-24 ogpvn@mail.ru

**Предписание № 489/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 33 с углубленным изучением математики" (МАОУ "СОШ № 33") юридический адрес: 173023, г. Великий Новгород, ул. Коровникова, д. 9, к. 1: ИНН 5321026909

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения ОНД по Великому Новгороду УНД и ПР ГУ МЧС России по Новгородской области от 19 октября 2015 года № 489

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период со 22 октября по 26 октября 2015 года Брусованским Артемом Владиславовичем старшим инспектором отдела надзорной деятельности по Великому Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области проведена внеплановая проверка объекта защиты - школы по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 6, к. 4

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Белкановой Светланой Викторовной – директором МАОУ "СОШ № 33"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Расход воды на внутреннее пожаротушение (внутренний	ст.4, ст.6 Федеральный	26.10.2016	



<p>противопожарный водопровод) не соответствует нормативным требованиям (составляет менее 1,86 л/с вместо нормативного 2,5 л/с в соответствии с протоколом испытаний № 11-15 ВПВ)</p>	<p>закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; п.55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390; п. 4.1.1. табл. 1 п. 4 СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод»</p>	
---	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом



регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;


2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Великому Новгороду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Брусованский Артем Владиславович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



«26» октября 2015 г.

Предписание для исполнения получил(а):

Белканова Светлана Викторовна – директор МАОУ "СОШ № 33"

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении

проверки)

(подпись)

26» октября 2015 г.