



Администрация Великого Новгорода

Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 33  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  
МАТЕМАТИКИ»

Россия, 173024, Великий Новгород,  
ул.Коровникова дом 9, корпус 1  
тел.8(8162) 655949  
факс 8(8162) 655634  
e-mail: [school\\_33@mail.ru](mailto:school_33@mail.ru)  
школьный сайт: [sch33-vn.narod.ru](http://sch33-vn.narod.ru)  
13.02.2015 г № 26 а  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС  
РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

### Служебная записка

Предписание № 33/1/1 от 12 февраля 2015г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности учреждения по адресу: ул. Коровников ад.9, к.1 сообщаем следующее:

По п.1 Система пожарной сигнализации не обеспечивает в здании школы (класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1.) дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей сигнал организации. Ст. 83 ч.7 ФЗ от 22.07.2008г. № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» **выполнено в ходе данной проверки.**

Директор школы: **С.В. Белканова**

